

Số/No:..... 20 / 2056 / TN2

Trang/Page:..... 1 / 1


KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- | | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| 1. Tên mẫu thử:
<i>Sample:</i> | Tấm lợp PU JAVTA 5 sóng | | |
| 2. Khách hàng:
<i>Customer:</i> | Công ty cổ phần vật liệu xây dựng TYT Việt Nam | | |
| 3. Số lượng mẫu:
<i>Quantity:</i> | 01 | 4. Tình trạng mẫu:
<i>Sample observation:</i> | Mới, Chưa qua sử dụng |
| 5. Ngày nhận mẫu:
<i>Reception date:</i> | 21 / 05 / 2020 | 6. Ngày thử nghiệm:
<i>Test duration:</i> | 25 / 05 / 2020 |

TT No	Tên chỉ tiêu <i>Specifications</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Phương pháp thử <i>Test methods</i>	Kết quả <i>Standard level</i>
1	Thử cháy bằng sợi dây nóng đỏ ở 700°C <i>Glow-wire test at 700 °C</i> (Ghi chú: Thử cháy cho phần PU/ <i>Fire test for PU part</i>)		Yêu cầu của khách hàng <i>Customer's requirement</i> IEC 695-2-11:2020	Không bắt lửa <i>No flame</i>

Hình ảnh/ Pictures:



Hanoi, date of 25 / 05 / 2020

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG
Chief of Electric, Electronic & Energy efficiency Testing Lab

GIÁM ĐỐC

Director

Đặng Thanh Tùng



Hàm Đức Thu

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is value only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.